



**BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI**  
**STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH**

**JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY**

04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28  
tel. (+48 22) 812 69 38, fax (+48 22) 815 65 80  
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP

**CERTYFIKAT Nr B/12/297/05**

uprawnający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

**Nazwa i adres posiadacza**

**certyfikatu:** Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”  
ul. Wojska Polskiego 3  
56-416 Twardogóra

**Nazwa i adres producenta:**

Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”  
ul. Wojska Polskiego 3  
56-416 Twardogóra

**Nazwa wyrobu:**

Rozłączniki

**Typ (odmiany):**

FS 10

**Podstawowe parametry:**

znamionowe napięcie izolacji  $U_i$ : 500 V;  
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane:  $U_{imp}$ : 2,5 kV;  
znamionowy prąd ciągły  $I_n$ : 16 A;  
znamionowe napięcie łączeniowe  $U_e$ : AC 500 V, DC 220 V;  
stopień ochrony obudowy: IP65 - obudowa OB7

**Wyrób spełnia wymagania**

**bezpieczeństwa zawarte w:** PN-EN 60947-3:2002, EN 60947-3:1999 +A1:2001  
IEC 60947-3:2001

**Nr sprawozdania:**

TA 4.87

**Model certyfikacji:**

MODEL 5 ISO

**Prawo do oznaczania w okresie od 2005-05-12 do 2010-05-11**

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry)

jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Prawa i obowiązki obu stron wynikające z niniejszego certyfikatu określa odrębna umowa.

Dyrektor

inż. Piotr Gondek

Warszawa, dnia 2005-05-12



Certyfikat niniejszy, wykazujący spełnienie przez wyrób wymagań norm (y) zharmonizowanych (nej) dla Dyrektywy Rady LVD nr 73/23/EWG + 93/68/EWG, może być uznany za potwierdzenie domniemania zgodności z wymaganiami zasadniczymi tej dyrektywy i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 49 poz. 414).